

Начальнику отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы по Богградскому  
району УНДПР ГУ МЧС России  
по Республике Хакасия  
майору внутренней службы

А.В. Чернову  
Заведующая МБДОУ Детский сад №3  
«Одуванчик»

Т.А.Пономаренко

Отчёт о результатах исполнения

Предписания №19-111-2022/0020рс/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности  
от 24 июля 2023г

Довожу до Вашего сведения, что для устранения нарушений в МБДОУ Детский сад №3  
«Одуванчик» проведены следующие мероприятия:

Нарушения, указанные в акте	Исполнение указанных в акте требований
1. Оборудовать специальное место для выгребаемой золы и шлака из топки печи котельной	Приобретен контейнер (фото прилагается, Приложение №1)
2. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение котельной с категорией В1 по взрывопожарной и пожарной опасности классом функциональной пожарной опасности Ф5.1 отделить от помещений детского сада с классом функциональной пожарной опасности Ф1.1	Установлена дверь металлическая противопожарная №5568 (паспорт изделия и сертификат прилагаются, Приложение №2)
3. Выполнить проверку состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.	огнезащитная обработка проведена 25 мая 2023г. Акт прилагается (Приложение №3)
4. Установить запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа, на дверях эвакуационных выходов.	Запоры установлены.
5. На объекте обеспечить соблюдение сроков перезарядки	Огнетушители заменены полностью

6. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами, а именно: помещение пищеблока с категорией В1 по взрывопожарной и пожарной опасности классом функциональной пожарной опасности Ф5.1 отделить от помещений детского сада с классом функциональной пожарной опасности Ф1.1
7. Установить противопожарный люк с нормируемым пределом огнестойкости в противопожарной преграде, отделяющей выход на чердак от лестничной клетки.
8. На объекте защиты обеспечить хранение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем
9. Автоматическую установку пожарной сигнализации, установленную в здании и помещениях детского сада обеспечить резервным источником питания.
10. Соединительные линии связи системы пожарной сигнализации обеспечить системой автоматического контроля работоспособности на обрыв и короткое замыкание с внешними устройствами
11. Обеспечить взаимодействие АУПС (автоматическое отключение при пожаре) с системой общеобменной вентиляции
12. Обеспечить уровень звука в помещениях детского сада не менее 55дБА, а именно: прививочный кабинет, помещение прачечной, помещение костюмерной, помещение заведующего производством, помещение кочегарки, группу Звоночки
- Установлена дверь металлическая противопожарная №5566 (паспорт изделия и сертификат прилагаются, Приложение №4)
- Установлен люк металлический противопожарный №1855 (паспорт изделия и сертификат прилагаются, Приложение №5)
- Хранение технической документации на системы противопожарной защиты обеспечено.
- Установлен источник бесперебойного питания ББП-80 Forword
- Система автоматического контроля работоспособности на обрыв и короткое замыкание с внешними устройствами осуществляется приемно-контрольным охранно-пожарным прибором Сигнал-20М
- Разработан алгоритм работы в соответствии с требованиями СП 7.13130 при совместной работе с системами общеобменной вентиляции
- Акт испытаний уровня звукового сигнала прилагается (Приложение № 6).



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 519259607574593999952456277565694459464737450443

Владелец Пономаренко Татьяна Анатольевна

Действителен с 29.05.2023 по 28.05.2024