

**Журнал**  
учета температурного режима  
МБДОУ Детский сад № 3 «Одуванчик»

начат 12 января 2026г

закончен \_\_\_\_\_ 20\_\_

**Гигиенические нормативы температуры воздуха  
в помещениях дошкольной образовательной организации**

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

<b>Наименование помещения</b>	<b>Температурный режим t(°C)не ниже</b>	<b>Наличие помещения В МБДОУ Детский сад № 3 «Одуванчик»</b>
Приемные, игровые ясельных групповых ячеек	22	Не имеется
Приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек	21	
Спальни всех групповых ячеек	19	
Помещения медицинского назначения	22	
Раздевалка с душевой бассейна	25	Не имеется
Залы для музыкальных и гимнастических занятий	19	
Зал с ванной бассейна	29	Не имеется
Отапливаемые переходы	15	Не имеется
Туалетные ясельных групп	22	Не имеется
Туалетные дошкольных групп	19	





**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 652185396560566351996131268363309912619724340243

Владелец Пономаренко Татьяна Анатольевна

Действителен с 03.12.2025 по 03.12.2026